



Ostrołęka, dnia 04.02.2015 r.

Modyfikacja Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego.

Działając zgodnie z § 21 ust. 6 *Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o.o.*, Zamawiający - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych” wprowadza się zmiany w Załączniku nr 5 do Warunków Zamówienia:

- pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „**uwodnienie osadu odwodnionego – min. 16% s.m.**”
- pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „**nadawa osadów przefermentowanych – 6 m³/h**”

Jednocześnie wprowadza się zmiany w Warunkach Zamówienia w punkcie XIV.5, gdzie sformułowanie „Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Warunków Zamówienia zawartość suchej masy (s.m.) w osadzie po odwirowaniu nie powinna być niższa niż 20 % s.m.” otrzymuje brzmienie: „**Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Warunków Zamówienia zawartość suchej masy (s.m.) w osadzie po odwirowaniu nie powinna być niższa niż 16 % s.m.**”

W związku z powyższym, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 25 lutego 2015 r.**, w związku z czym zmianie ulegają zapisy Warunków Zamówienia w pkt. IX. Miejsce i termin składania ofert oraz pkt. XI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Miejsca oraz godziny składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Olkowski