



OPWiK – UZ/1060/2016

Ostrołęka, dnia 23.03.2016r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów wodociągowo- kanalizacyjnych w 2016 roku dla OPWiK Sp. z o. o.**

Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytanie od jednego z potencjalnych Wykonawców:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 1 pkt. 8 i 9 dopuści segmenty pierścienia wykonane z mosiądzu?

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w łącznikach do rur PE i w łącznikach specjalnych segmentów pierścienia wykonanych z mosiądzu.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

  
Dariusz Olkowski