



OPWiK – DZ/3469/2019

Ostrołęka, dnia 10.07.2019r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych- II postępowanie**” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Działając zgodnie z § 21 ust.6 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień w OPWiK Sp. z o. o., przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców:

Pytanie 1: W pakiecie 1 Armatura wodociągowa w pozycji 36-37 dotyczącej hydrantów nadziemnych dopuszczacie Państwo możliwość złożenia oferty na hydranty żeliwno/stalowych. Mając na uwadze wymogi z poprzedniego postępowania (unieważnionego) czy podtrzymujecie Państwo zapis o konieczności złożenia oferty na hydranty pochodzące od innych producentów niż zasowy i przyłącza domowe.

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że nie ma konieczności złożenia oferty na hydranty innego producenta niż zasowy i przyłącza domowe. Wykonawca może (ale nie musi) złożyć ofertę na hydranty, zasowy i przyłącza domowe tego samego producenta.

Pytanie 2: W Pakiecie 1 Armatura wodociągowa w pozycji 112-118 zamawiający występuje rozbieżny zapis gdyż dotyczy opasek stalowych naprawczych dwudzielnych podczas gdy w opisie dotyczących wymogów technicznych używa zapisu obejm stalowych. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na opaski stalowe naprawcze i obejm żeliwne naprawcze pochodzące od różnych producentów.

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na opaski stalowe naprawcze i obejm żeliwne naprawcze różnych producentów.

Pytanie 3: Czy w Pakiecie 1 Armatura wodociągowa w pozycji 130-131 zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na obejmę z kołnierzem do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym w postaci siodła żeliwnego z taśmami stalowymi które również umożliwiają wykonanie wcinke pod ciśnieniem poprzez zasowę kołnierzową.

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuści złożenie oferty na w/w obejmę z odejściem kołnierzowym.

Pytanie 4: Czy w pakiecie nr 2 Rury i kształtki do wody w pozycjach dotyczących kształtek elektrooporowych w (poz. 36-51 oraz 64-82) oraz trójkątach siodłowych (poz. 53-63) zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na kształtkach pochodzących od różnych producentów w tych grupach, czy też winne one pochodzić od jednego producenta mając na uwadze wymogi techniczne dotyczące powyższych kształtek.

Odpowiedź 4: Zamawiający wskazał możliwość złożenia oferty na kształtkach pochodzących od różnych producentów we wskazanych grupach.



Pytanie 5: W pakiecie nr 2 Rury i kształtki do wody w opisie Zamawiający opisuje wymogi dotyczące kształtek segmentowych i doczołowych w typoszeregach PE 100 SDR 17. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pozycjach 25-35 zestawienia na kształtkach segmentowych w tym samym szeregu PE 100, SDR 17 przy zachowaniu parametrów ciśnieniowych


Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w pozycjach 25-35 zestawienia na kształtkach segmentowych w tym samym szeregu PE 100 SDR 17 przy zachowaniu parametrów ciśnieniowych.

Pytanie 6: W pakiecie nr 4 Studnie kanalizacyjne, Zamawiający opisując zwieńczenia studni w tym włązy. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na włązy dowolnego producenta, ale takie które spełniają wymogi SIWZ.

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na włązy dowolnego producenta spełniających wymogi techniczne zawarte w Warunkach Zamówienia.

Zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert w związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania od potencjalnych Wykonawców dotyczących modyfikacji treści Warunków Zamówienia, ponieważ nie mają one istotnego wpływu na przygotowanie ofert przez Wykonawców.

Z poważaniem


PREZES ANDRZEJ
Andrzej Jagielski