



Ostrołęka, dnia 12.12.2023 r.

HK.9027.859.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

SEKRETARIAT  
G.P.W.i.K. Sp. z o.o. - Ostrołęka  
Wpłynęło dnia 15.12.2023r  
L. dz. 1935 Podpis  
Skierowano do 204

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.338 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775),
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole i sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 6 ww. rozporządzenia z urzędzenia wodociągowego o produkcji 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d – Grabowo przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
09.10.2023 r.	Sklep spożywczy ul. Warszawska 17	182.N.Ost	HKL.9052.2164.2023 z dnia 09.11.2023 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
			BP/5149/2023 z dnia 16.10.2023 r.	Oddział Laboratoryjny WSSE w Warszawie
			HKL.07513/2023 z dnia 17.10.2023 r.	
24.10.2023 r.	Dom prywatny ul. Grabowa 9	-	68359/LB/2023 z dnia 31.10.2023 r.	Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z urzędzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/d w Grabowie  
administrowanego przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  
w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21

## Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.2164.2023 z dnia 09.11.2023 r. w punkcie poboru: Sklep Spożywczy w Ostrołęce ul. Warszawska 17 stwierdzono występowanie nieakceptowalnego zapachu wody (zapach roślinny). Ze względu na to, że zapach ten jest zapachem z grupy naturalnych oraz z uwagi na akceptowalność tego zapachu przez konsumentów wody (brak skarg oraz interwencji) stwierdzono jak powyżej.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia. Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Grabowie** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrołęce  
  
Joanna Stomska

### Otrzymują:

1. OPWiK Sp. z o.o.  
ul. Kurpiowska 21  
07-410 Ostrołęka
2. Urząd Miasta w Ostrołęce  
Plac Bema 1  
07-410 Ostrołęka